

別表第 7（第 5 条関係）

補強コンクリートブロック造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	高さ2mを越える塀で15cm以上	はい	いいえ
	高さ2m以下の塀で10cm以上	はい	いいえ
3 鉄筋	壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている。	はい	いいえ
	壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている。	はい	いいえ
4 控壁（高さが1.2mを越える塀の場合）	3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出してある。	はい	いいえ
5 基礎	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	はい	いいえ
6 傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れない。	はい	いいえ
7 ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない。	はい	いいえ
8 その他	塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上でない。	はい	いいえ
評価	8項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です。		
補助金対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
位置確認	不特定の者が通行する道路に面したもの	はい	いいえ
	避難路に面したもの	はい	いいえ
高さ確認	0.6mを越えるもの	はい	いいえ

備考 鉄筋が入っていない場合は、別表第 8 を使用する。

別表第 8 （第 5 条 関係）

組積造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	1.2m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。	はい	いいえ
3 控壁	4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。	はい	いいえ
4 基礎	根入れ深さが20cm以上ある。	はい	いいえ
5 傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れない。	はい	いいえ
6 ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない。	はい	いいえ
7 その他	塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上でない。	はい	いいえ
評価	7項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です。		
補助金対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
位置確認	不特定の者が通行する道路に面したもの	はい	いいえ
	避難路に面したもの	はい	いいえ
高さ確認	0.6mを越えるもの	はい	いいえ